

ВОЈНА ПОШТА
бр. 2895
бр.03-2-3/2939-2
11 FEB 2022
ЛАЂЕВЦИ

Чувати до краја 2032. г.
функција 30., ред.бр. 51.
Обрађивач: кп Дарко Крачуновић
DK

Позив за достављање понуда,
доставља.-

УЗ ПРЕДМЕТ ЈЧ.

На основу члана 40, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Оквирног споразума бр. 6066-16 од 20.07.2020. године који је склопљен са Војском Србије, а у складу са чланом 239. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019), ВП 2895 Лађевци, објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке услуге одржавања
пумпних аутомата бр. 13/2022

1. ПС чије одржавање је предмет јавне набавке:
Пумпни аутомати на пумпној станици.
2. Предмет услуге одржавања је следећи:

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН
50410000	Услуге поправке и баждарење пумпних аутомата и мерних група на аутоцистернама за гориво

Извештај о могућности поправке - Предрачун се подноси у затвореној коверти на адресу: **ВП 2895 Лађевци, 36204 село Лађевци** са назнаком:

**„Понуда за ЈН – Услуга одржавања пумпних аутомата,
број: 13/2022 – НЕ ОТВАРАТИ”.**

3. Понуда се доставља најкасније до 25.02.2022. године, до 11.00 часова. Понуда мора да буде израђена у складу са тачком 6.3 наведеног Оквирног споразума.
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 2895 Лађевци, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 25.02.2022. године, до 11.30 часова.
4. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.
5. Спецификација услуге:

Потребно је извршити одржавање подземних резервоара и пумпних аутомата по следећем:

1. Подземни резервоар редни број 1: Овера сонди на резервоару.
2. Подземни резервоар редни број 5:
– Овера сонди на резервоару
– Замена пловка (претходно се користио за БМБ, а сада се користи за ЕД).

- Замена пловка (претходно се користио за БМБ, а сада се користи за ЕД).
- 3. Подземни резервоар редни број 8: Овера сонди на резервоару.
- 4. ТОКНЕИМ Z-05-116. фабрички број 1827224. на точионим местима 1 и 2: баждарење и оправка пумпног аутомата.
- 5. Провера исправности склопова у Ех изведби по следећем:
 - Пумпни аутомати: 4 ком
 - Сонде на резервоарима: 7 ком
 - Конзола (дијалог за укључивање пумпе): 1 ком
 - Главна разводна табла: 1 ком

6. Остали елементи позива:

У понуди навести појединачно цену свих резервних делова и осталог материјала, а цену услуге према нормативу понуђача.

Услуга одржавања се реализује у месту корисника.

Делови који се уграђују морају бити прва уградња или алтернатива.

ДК



Умножено у 3 (три) примерка
и достављено:

- „Технопетрол СА“ доо Ниш, на факс 018/4580-544
- уз рачун РЦМО
- уз предмет ЈН
- а/а