

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБЈЕКТА И РАДОВА ЗА ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ У "ЕХ" ЗАШТИТИ

1. Резервоари за гориво. Испитивање обухвата следеће елементе:

- Прекидач. тип S-1406. 16A. Exde II CT5. (ГЕП Хрватска)..... ком. 2.
- Прекидач. тип S-4007/ S-1206. 6A. Exde II CT5. (ТЕП Хрватска)..... ком. 1.
- Прекидач. тип 07-3511. Exedm II CT6. (BARTEC Немачка)..... ком. 1.
- Бродска светиљка. тип 0403.24/1. 100W. Exe II T3. (ТЕП Хрватска 1987)..... ком. 2.
- Нивоостат. тип NST 50. Exd II AT3. (Варност Словенија 1987.)..... ком. 3.
- Разводна кутија. тип 25016.23. 2.5 мм². Exe II T5. (ГЕП Хрватска)..... ком. 1.
- Тастерска комбинација тип S-1406. 6A. Exde II BT5. (ГЕП Хрватска)..... ком. 1.
- Нивоостат. тип NSI 71. Exd II AT3. (Варност Словенија 1987.)..... ком. 2.
- Електро мотор вентилатора тип 3 K1Z. 80 A-6. 0.38 KW. Exd II BT4. (Варност Словенија 1987.)..... ком. 2.

2. Бензинска пумпа. Испитивање обухвата следеће елементе:

- Аутомат "Меба" тип А02В. број 1641 и 1475)..... ком. 2.
- Електро мотор. тип КТ 200L-4. 30KW. Exd II AT4. (Варност Словенија 1986.)..... ком. 2.
- Електро мотор. тип 4АГ90-4. 0.37KW. Exd II AT4. (Р. Коичар Хрватска 1980.)..... ком. 2.
- Разводна кутија. тип 25016.23. 2.5 мм². Exe II T5. (ТЕП Хрватска)..... ком. 1.
- Разводна кутија. тип F-03. 15 мм². Exe II T5. (МЕБА Хрватска)..... ком. 2.
- Висока светиљка тип 0401.14. 200W. Exd II CT 5. T4 200W. T5 100/80W. (ТЕП Хрватска 1987)..... ком. 1.
- Прекидач. тип 07-3511. Exedm II CT6. (BARTEC Немачка)..... ком. 2.

3. Централна фардара. Испитивање обухвата следеће елементе:

- Флуо светиљка тип PSI 230-1/1. 2x20W. Exe II T5. (ТЕП Хрватска 1971)..... ком. 162.
- Флуо светиљка тип S- 250. 3-1. 40W. Exd II BT5. (ГЕП Хрватска 1981)..... ком. 18.
- Светиљка са грлом тип PS 60-1. E 27. St II CT 5..... ком. 4.
- Светиљка са грлом тип 0403-24/1. E 27. St II CT 5..... ком. 17.
- Светиљка у Ex изведби „лошик“ тип 4285 P; 5 W; 24V. St II BT 5..... ком. 5.
- Прекидач тип S 1206/1. St II CT 5..... ком. 8.
- Прикључница монофазна тип 22076.1. 10A. St II BT 4..... ком. 10.
- Прикључница трофазна тип 22736-15/1. St II BT 4..... ком. 1.
- Јављач пожара тип ГТ1-Ј. St II BT 5..... ком. 9.

РЕФЕРЕНЦИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ

Драган Станојевић дипл. грађ. инж.

