

ХАЈАУКОВИЋ
01/1111
J.C. / 3

Управа за телекомуникације и
информатику (Ј-6) ГШ ВС
Рашка 2
11000 Београд

Broj: „INFORMATIKA“ a.d.
Datum: Br. 368/13
04.04.2013 god.
BEOGRAD

Предмет: „Појашњење – јавна набавка број 2/13 – Рачунарска опрема (компоненте)“

Поштовани,

Након анализе Конкурсне документације, Информатика а.д., у својству потенцијалног понуђача подноси захтев за појашњење Конкурсне документације.


1. У Конкурсној документацији захтевана су два типа UPS уређаја и то:
800VA / 480W и
1500VA / 900W.

Молимо вас да проверите да ли је довољно да UPS уређај, уз све остале захтеве, задовољава минимум 480W, односно 900W (без обзира на VA).

Сматрамо да је кориснику важно да на излазу има минимално толику наведену снагу (480 односно 900) и да су прихватљиви савременији уређаји који имају бољи power factor и који на излазу дају довољну снагу у ватима.

Унапред се захваљујем,
С поштовањем,

Контакт особа:
Ранко Белензада
Тел. 011 3215 392
Факс: 011 3215 322
E-mail: rankob@informatika.com



Информатика а.д.

04 APR 2013

ГРЕДНИК
УПРАВА
БЕОГРАД

3802-5



www.informatika.com