

**NNS
SYSTEM**

OjTacy/mn
XAKAKOSH
Preduzeće za usluge, proizvodnju i trgovinu
oprema – komunikacije – mrežni inženjering - servis i održavanje

11000 Beograd, Dušana Vlajića 4 Tel/fax 011/2648-437, 063/8137-597 065/8137-597
E-mail: nikola.erceg@nns.rs žiro račun : 340-28791-81

Generalstab Vojske Srbije
Uprava za telekomunikacije i informatiku
Beograd 05.04.2013

Predmet Dodatna pitanja za tendersku dokumentaciju 2 /13

1. Pitanje za UPS

Za stavku 14 u tenderskoj dokumentaciji za JN 2/2013 tražite UPS uređaj 800VA i 1500VA koji ima konekciju sa računarom i USB i RS 232.

Kako današnji personalni računari uglavnom koriste USB konekcije, a port RS232 je uglavnom tehnološki prevaziđen i na računarima se retko nalazi i koristi samo za specifične potrebe, da li je neophodno da ponuđeni UPS uređaj ima oba zahtevana porta, odnosno da li je zadovoljavajuće ako ponuđeni UPS uređaj ima samo USB port za povezivanje sa računarom?

2. Pitanje za UPS

Da li je potrebno da navedeni UPS imaju zaštitu ethernet ili je dovoljna zaštita internet porta?

S postovanjem



05 APR 2013

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2722

Бр. _____

20 _____

год.

БЕОГРАД