

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

Радова које је потребно извршити на трансформаторима и у трафо станицама:

1. Контрола заштите „Бухолц“ релеја, контактних термометара и биметалне заштите). Трансформатори од 630 KVA поседују наведене заштите.....ком. 12.
2. Испитивање штељекрмне опреме трафо уља. Укупан број трансформатора: .....ком. 16.
3. Мерење отпора радног и заштитног уземљења, контрола непрекидности заштитног проводника и издавање записника о мерењу. Укупан број трафо станица:.....ком. 6.
4. У оквиру услуге испитивања трансформатора и трафостаница потребно је непоручити и заменити показивач нивоа уља (инвока) на трансформатору од 630 KVA.....ком. 1.
5. Мерење отпорности изолације намотаја Е.Т. на ВН 10KV и НН и издавање записника о мерењу.....ком. 16.

Укупан број трансформатора је:

- 630 KVA.....ком. 12.
- 250 KVA.....ком. 4.

Трансформатори од 250 KVA на поседују заштиту „Бухолц“ релеја .

Референт за Инфраструктуру  
Драган Станојевић, инж. грађ. инж.

*Д. Станојевић*