

**Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
инт. бр. 02-1-4/3308-4
19.07.2013. године
БАТАЈНИЦА**

Допуна позива за достављање понуда
за ЈНМВ бр. 247/13, доставља.-

10. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Стабилизатор напона 5кVA са транзиторским контролним колом (1973. год.):

- сервостабилизатор мрежног напона;
- 220 V, 50 Hz, 5kVA;
- Тип: SMN-5.

У циљу давања што прецизније понуде пожељан је увид у потребан обим радова од 22.07. до 26.07.2013. године у термину од 09,00 до 13,00 часова.

СМ/СМ

**ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
потпуковник
сц Борђе Затезало, дипл. инж.**