



**ВОЈНА ПОШТА**

**2143**

број 352-2

30.07.2013. године

**ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ**

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012), тачке 2. алинеја 1 под J Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС ("СВЛ" бр. 9/2010) и захтева за покретање услуге сервисирања ТЕП-а и припреме за грејну сезону 2013/2014. године у касарни „Војвода Радомир Путник“ Горњи Милановац, инт.бр. 352-1 од 30.07.2013.године, командант ВП 2143 Горњи Милановац, **д о н о с и**

### **О Д Л У К У**

#### **о покретању поступка јавне набавке мале вредности**

1. Предмет јавне набавке мале вредности број 109 је услуга ремонта термоенергетског постројења у касарни „Војвода Радомир Путник“ (назив и еднака из општег речника набавке) за потребе ВП 2143 Горњи Милановац, по спецификацији у прилогу бр. 1 ове одлуке која чини њен саставни део.
2. Процењена вредност јавне набавке мале вредности је 1.657.000,00 динара без ПДВ-а (1.988.400,00 динара, са обрачунатим ПДВ -ом).
3. Поступак јавне набавке је јавна набавка мале вредности.
4. Оквири датума у којима ће се спровести поједине фазе поступка јавне набавке:
  - Припрема конкурсне документације и позива за достављање понуда: у року од 5 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка;
  - Достављање модела уговора у Дирекцију за имовинско правне послове Секретаријата МО за добијање сагласности сходно члану 59. став 5. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 3/09) : у року од 10 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка;
  - Упућивање позива за достављање понуде и конкурсне документације потенцијалним понуђачима: у року од 10 дана од дана добијања сагласности на модел уговора;
  - Јавно отварање понуда, израда записника о отварању понуда: 15 дана од дана достављања конкурсне документације потенцијалним понуђачима;
  - Стручна оцена понуда, израда извештаја о стручној оцени понуда и припрема предлога одлуке о избору најповољније понуде: у року од 5 дана од дана отварања понуда;
  - Доношење одлуке о избору најповољније понуде: 10 дана од дана отварања понуде;
  - Рок за закључење уговора: уговор ће бити закључен у року од 7 дана од дана када се стекну законски услови.
5. За јавну набавку извршење услуге сервисирања ТЕП-а и припреме за грејну сезону 2013/2014. године у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу за потребе ВП 2143 Горњи Милановац (редни број 5.242.12 Плана набавки добара, радова и услуга

за 2013. godinu) обезbeđena su novčana sredstva iz budžeta, šifra plana „930“, izvor finansiranja 01, konto 4251-1640.

VJ/VJ

**НАРЕДБОДАВАЦ**

**ПОТПУКОВНИК**

**Недељко Панојевић**

Достављено:

- Председнику комисије,
- РЦ МО уз исплатну документацију,
- а/а.

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

за извршење услуге сервисирања ТЕП-а и припреме за грејну сезону 2013/2014. године у касарни „Војвода Радомир Путник“ у Горњем Милановцу, за јавну набавку мале вредности бр.352-1 од 30.07.2013. године, прилог уз Одлуку 352-2 од 30.07.2013. године

Ред. бр.	Назив добра	Техничке карактеристике добра	Јединица мере	Количина
1.	Замена димњака на котловима произвођача „Буро Ђаковић“ тип С-300Н (са старих димњака демонтирати прикључке за узорковање емисије штетних материја испод крова когларнице и монтирати на нове)		КОМ	2
2.	Хемијско прање водене стране котлова. Узимање узорака депозита, хемијска анализа, израда технологије хемијског прања, добијање сагласности од инспектора парних котлова, хемијско прање са заменом манлох заптивача, инспекцијски преглед са унутрашње стране и израда елабората о извршеном хемијском прању.		КОМ	2
3.	Сервисирање горионика и осталих уређаја за ложење на котловима С-300Н, са заменом неисправних заптивача – „О“ прстенова		КОМ	2
4.	Ремонт зупчасте пуме за претакање мазута из цистерне у дневни резервоар мазута, тип СЗПД-1, капацитета 1020л/х и замена лежајева на електромотору тип ЗК80, снаге 0,55кW, 935 о/min, монтажа и монтажа		КОМ	1
5.	Замена комплет дизне са распршивачем, раздљивачем и телом раздљивача, Monarch, tip CR24/44		КОМ	2
6.	Поправка заптивања задњих врата котла, замена и заваривање оштећених делова заптивне прирубнице, уградња нове безазбестне плетенице отпорне на температуре до 1200°C, са отварањем и затварањем врата и заменом оштећених брезона.		КОМ	2
7.	Механичко чишћење котлова са димне стране са евентуалним одушивањем зачепљених димних цеви, замена безазбестних заптивача на сегментним вратима задње димне коморе, на предњем ревизионом поклопцу и затварање врата поклопца и замена неисправних брезона.		КОМ	2
8.	Поправка заптивања предње димне коморе на котлу број 4735 (леви), монтажа свих плоча, чишћење заптивних површина, уградња нових заптивних плоча и прирубница горионика, замена неисправних брезона и затварање плоче предње димне коморе.		КОМ	1
9.	Сервисирање команди електро ормара котлова (детаљан преглед, чишћење контаката, сервисирање програмотора Р4126, контрола и дотезање свих веза, замена неисправне опреме)		КОМ	2
10.	Ремонт високопритисних мазутних пумпи Safag 600l/h, 25 бар (демонтажа, поправка са заменом неисправних механичких заптивача и осталих делова, монтажа)		КОМ	2

11.	Испорука хемикалија за контрол тврдоће воде		КОМ	1
12.	Сервисирање плочастог измењивача топлоте у згради команде тип ЈСЛП-26 (растављање, чишћење, замена заптивача и додавање 10 ком нових плоча)		КОМ	1
13.	Сервисирање плочастог измењивача топлоте(растављање, чишћење, замена заптивача) у објектима: чуварска служба - тип ЈСЛП, кухињи - тип ЈСЛП, амбуланта - тип ЈСЛП		КОМ	1
14.	Испорука и уградња свих патрона ел. грејача у бојлер од 3000 литара у повртлари .Уградња 4 комада сувих патрон ел. грејача снаге 6 kW		КОМ	1
Закључно са редним бројем 14(четрнаест)				