

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4522
бр. 198-1/11
15.07.2020.год.
БАТАЈНИЦА

На основу захтева за појашњење конкурсне документације за ЈН 1.1.6-942-198/2020 у отвореном поступку „Набавка грађевинског материјала за текуће одржавање објеката“ комисија за ЈН доставља одговоре на питања према следећем:

1. Питање:

Партија 1 – Електрични водови

Ставка 6 – Сијалица 75w за рефлектор 118 R7s.

Не производи се халогени штапић дужине 118 мм 75w - предлажемо промену на 150w.

Одговор:

Прихвата се предлог за промену на 150w.

2. Питање:

Партија 1 – Електрични водови

Ставка 16 – Лед панел 36w 60x60.

Да ли се односи на уградни или надградни панел?

Одговор:

Лед панел 36w 60x60 се односи на надградни.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈН
1.1.6 -942-198/2020

пп Дамир Сарић



Достављено:

Актом:

- Б-4 х 2.

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs,

- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs,

- office@electrum.rs.