

13270-7 ✓

**ВОЈНА ПОШТА**

**Бр. 2895**

број.03-2-7/13270-7

24 JUL 2020 .године  
**ЛАБЕВЦИ**

Чувати до: 2030. г.

Ф/Рбр: 34/22

Обрађивач: мј Милош Гарић

Јавна набавка бр. 1.2.95-635-95/2020  
одговор број 2, доставља.-

Референту за инфраструктуру

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и  
Захтева за појашњењем добијеним електронским путем од заинтересованог понуђача, у  
вези припремања понуде за јавну набавку, достављамо:

**Питање потенцијалног понуђача:**

Зашто у конкурсној документацији под тачком техничке спецификације 1.5 је тражено  
заваривање димних цеви ТИГ поступком. Према нашем искуству од скоро 40 година,  
према доброј инжењерској пракси и технологијама заваривања спој данаца и димних  
цеви предвиђен је да се врши поступком 111 (електро заваривање обложеном електродом)  
који се показао као убедљиво најбољи и најпоузданији начин заваривања угаоног споја  
лима и димних цеви.

Такође у додатним условима за јавну набавку под горе поменутим бројем тражени су  
заваривачи са важећим атестима за поступке 111 и 135, а у Вашој конкурсној  
документацији према позицији 1.5 техничке спецификација предвидели сте заваривање  
ТИГ поступком што је потпуно непотребно. И неусаглашено.

Из свега наведеног сматрамо да из позиције 1.5 потребно уклонити услов да се заваривање  
врши поступком ТИГ и предвидети заваривање електролучним поступком 111.

Након измене конкурсне документације потребно је и продужење рока за достављање  
понуда.

**Одговор наручиоца:**

Из конкурсне документације је јасно да смо се одлучили за технологију заваривања ТИГ  
поступком. На основу нашег искуства ова технологија је квалитетнија и распрострањенија  
у новије време од технологије зааривања коју ви предлагете.

Очигледно је да уколико је тражена технологија ТИГ поступком да понуђач мора да има и  
адекватан број извршилаца са одговарајућим сертификатом – атестом 141 што није  
наведено у поглављу 2.3 конкурсне документације али јасно да су ови извршиоци  
неопходни.

Захваљујемо на детаљном проучавању документације и сугестијама.

МГ/МР

**КОМАНДАНТ**  
ПУКОВНИК  
Зоран Продановић