



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 2040 - 3
12 MAY 2022 год.
Ч А Ч А К

Чувати до: краја 2032. године
Ф/бр: 30/57
Обрађивач: Наташа Лукић

**Позив за подношење понуде за набавку
у складу са чланом 27. ЗЈН бр. 128/2022,
доставља.-**

У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19, у даљем тексту : ЗЈН)

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак» , Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
4. Предмет набавке је услуга: **Услуга периодичног прегледа система за гашење пожара и ПП клапни**; назив и ознака из Општег речника набавке (CPV): Услуге поправке и одржавања прецизне опреме- 50430000.
5. Критеријум за доделу наруџбенице је **најнижа понуђена цена**. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок извршења**. Уколико ни након примене наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредних субјеката и/или на њихов број факса и/или интернет адресу, наведених у Одлуци о спровођењу поступка набавке која је заведена под бројем 2040-2 од 10.05.2022. године, а истовремено се објављује на интернет страници Министарства одбране.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком "ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ" за набавку по члану 27. ЗЈН број 128/2022 – Услуга периодичног прегледа система за гашење пожара и ПП клапни, а на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Рок за достављање понуде је најкасније до **23.05.2022.** године до **10,00** часова.

10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **23.05.2022.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

13. Уколико понуђач не изврши услугу у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити више од 5% од укупне вредности услуге извршене са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати и то без претходног обавештења.

14. Додатна обавештења и информације позиву могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Наташа Лукић.

НАПОМЕНА:- Потребно је доставити Записник о периодичном контролисању инсталација

и уређаја за гашење пожара (стабилни ПП систем) са издавањем исправе о контролисању ПП клапни.

- Услуга се врши sukcesивно, по потреби периодичног испитивања на 6 месеци, након издавања појединачне наруџбенице.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. - Изјава и

Прилог 3. - Спецификација бр. 8753.



Урађено у 1 (једном) примерку, умножено у једном примерку и достављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на mail или путем факса,
- Портал јавних набавки МО,
- Одсеку за набавке,
- а/а.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Прилог 1.

ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку бр. **128/2022** за набавку услуга:
- Услуга периодичног прегледа система за гашење пожара и ПП клапни
дајемо понуду како следи:

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **8753**, прилог **3.**,

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање не може бити краћи од 45 дана..... дана
(од дана пријема фактуре)

Рок извршења не може бити дужи од 15 дана..... дана
(од дана потписивања наруџбенице)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од 7 дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Гарантни рок не може бити краћи од 6 месеци..... месеци
(од дана квантитативног и квалитативног пријема)

Рок важења понуде не може бити краћи од 250 дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место извршења: ТРЗ «Чачак»

**НАПОМЕНА: - УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ ОД АТС-А:
- ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ СТАБИЛНОГ ПП СИСТЕМА,
- ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ЕХ ЗАШТИТИ И
- ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА И ИНСТАЛАЦИЈА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА (ПП КЛАПНИ).**

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку набавке услуга – Услуга перидичног прегледа система за гашење пожара и ПП клапни, број 128/2022, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _____

М.П.

Понуђач: _____

Датум: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

| Red. broj | Ident broj | Fabrički broj | Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi | Jed. mere | Količina | Jed.cena bez PDV-a (din) | PDV % | Jed.cena sa PDV (din) | Vrednost bez PDV-a | Vredn sa PDV | |
|-----------|------------|---------------|--|-----------|----------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | |
| 1 | 336994 | | <p>USLUGA PREGLEDA I ISPITIVANJA STABILNOG PP SISTEMA</p> <p>Usluga periodičnog kontrolisanja instalacija I uređaja za gašenje požara- stabilnog sistema za gašenje požara, u skladu sa SG RS broj 52/2016.godine, obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pregled isprava o usaglašenosti elemenata, pregled izveštaja o sprovedenim ispitivanjima prema posebnim propisima, pregled instalacija i uređaja za gašenje požara koji su ugrađeni ili zamjenjeni u postupku održavanja instalacije (izvršeno je hidraulično ispitivanje boca CO2-50-25kom). - Kontrola stanja instalacije i stanja ispravnosti rada pojedinih elemenata instalacija. - Provera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata instalacija. - Provera ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja instalacija i uređaja za gašenje požara. - Provera ispravnosti rada elemenata instalacije koji su u sprezi sa drugim uređajima, instalacijama i sistemima. - Provera oznaka, indikacija I signalizacije stanja instalacije uključujući I stanje kvara I alarma I provera uticaja faktora spoljašnje sredine I načina korišćenja instalacije. - Za uređaje za gašenje gasom CO2 izvršiti: proveru redosleda otvaranja razvodnih ventila I ventila na bocama, proveru mase gasovitog sredstva u sudu, proveru ispravnosti manometra, proveru ručnog aktiviranja I blockade gašenja, proveru rada alarma, merenje jačine zvučnog signala, merenje vremena odlaganja aktiviranja gašenja, provera sistema ispuštanjem gasa. Nakon izvršene usluge potrebno je dostaviti Ispravu o kontrolisanju stabilnog PP sistema. Usluga se izvodi u TRZ "Čačak". Potrebna je garancija na izvršenu uslugu na najmanje 6 meseci. <p>Ponudač mora biti akreditovan za pružanje navedene usluge i za izdavanje Isprave o kontrolisanju stabilnog PP sistema.</p> <p>Sistem za automatsko, poluautomatsko i ručno gašenje požara sa CO2, PASTOR Zagreb: Centralni uređaj ADC-40 PASTOR (centralni stabilni PP sistem za gašenje požara, tip ispravljača RTHU 01-30/10, proizvođač Unis.</p> | kom | 2 | | | | | | |

| Red. broj | Ident broj | Fabrički broj | Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi | Jed. mere | Količina | Jed.cena bez PDV-a (din) | PDV % | Jed.cena sa PDV (din) | Vrednost bez PDV-a | Vrednost sa PDV-om | |
|-------------|------------|---------------|---|-----------|----------|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 349953 | | <p>Jedinica ima moguć prihvat do 9 dojavnih zona- 9 sektora gašenja) za aktiviranje baterija sa CO2 (baterija A-8 komada boca CO2-50, baterija B- 12 komada boca CO2-50 i baterija C-5 komada boca CO2-50), godina proizvodnje 1987.</p> <p>Način aktiviranja: automatsko aktiviranje termomaksimalnim javljačima požara na 80 stepeni C i ručno aktiviranje sa blokodom gašenja.</p> <p>Rezervno napajanje: 2x143Ah 950 A.</p> <p>USLUGA PERIODIČNOG PREGLEDA I ISPITIVANJA PP KLAPNI</p> <p>Usluga obuhvata periodični pregled i ispitivanje PP klapni (za stabilni PP sistem iz tačke 1)sa izdavanjem isprave o kontrolisanju.</p> <p>Kontrola funkcionisanja PP klapni - ukupno 18kom (prizemlje-11 kom, I sprat-7 kom), kontrola signalizacije i rezervnog napajanja PP klapni.</p> <p>Nakon izvršenog ispitivanja PP klapni potrebno je dostaviti Ispravu o kontrolisanju PP klapni, u skladu sa članom 64. stav 2.</p> <p>Pravilnika o zaštiti požara u MO i VS (SVL br.1/2015 i 9/2018) i Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru (SL SFRJ br.35/1980).</p> <p>Radovi se izvode u TRZ "Čačak".</p> <p>Potrebna je garancija na izvršenu uslugu na najmanje 6 meseci.</p> | kom | 2 | | | | | | |
| Mesto _____ | | | PONUĐAČ | | | | | | | | |
| Datum _____ | | | | | | | | | | | |
| | | | (potpis i pečat) | | | | | | | | |