

Чувати 5 година (до материјалне,
финансијске, тржишне и грађевинске
инспекције)
Функција 30/51
Датум 25.10.2022. године
Обрађивач: зс Горан Вучковић

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 3262
бр. 03-2/2950-3
26.10.2022. године
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 33. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 04/22) и члана 117. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени војни лист“ бр. 29/2014, 9/17, 34/18 и 19/20), а у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), ВП 3262 Крагујевац доставља,

ПОЗИВ

за достављање понуда за јавну набавку број **94/2022**

„Израда Елабората тренутног стања (техничке документације) за подземне резервоаре за гориво на пумпној станици у касарни „НХ Милан Благојевић“ Крагујевац“

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије, Војна пошта 3262 Крагујевац, Крагујевачког октобра бб, 34000 Крагујевац, www.mod.gov.rs.

2. Врста наручиоца

Корисник буџетских средстава.

3. Врста поступка јавне набавке

У складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), набавка се реализује мимо Закона.

4. Предмет јавне набавке је израда Елабората тренутног стања (техничке документације) за подземне резервоаре за гориво на пумпној станици у касарни „НХ Милан Благојевић“, Крагујевац према следећем:

➤ **Резервоар подземни $V \leq 13 \text{ m}^3$, ознаке М501, фабрички број 3433, година 1982 (за смештај БМБ-95)**

- Израда програма контролисања методама без разарања у 3 (три) примерка за резервоар за гориво, запремине 13 m^3 ради прибављање сагласности у МО УИС (техничкој контроли).

- Израда елабората тренутног стања по следећем:

- Спољашњи и унутрашњи визуелни преглед посуде,
- Контролисање заварених спојева методама без разарања материјала према обиму из програма,
- Мерење дебљине материјала,
- Технички опис посуде,

- Одређивање обима и врсте контролисање методама без разарања у складу са СРПС.М.Е2.159/88,
- Извештај о визуелном прегледу, ултразвучном мерењу дебљине, ултразвучном и магнетнофлуksном контролисању заварених спојева према програму,
- Хемијска анализа материјала са процентом угљеника на терену без исецања узорка.
- Хемијска анализа легирајућих елемената,
- Израда контролног прорачуна чврстоће на основу минимално изведених дебљина, резултата визуелног прегледа, а у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском и групом стандарда СРПС.М.Е2. – посуде под притиском,
- Израда склопног цртежа са свим потребним мерама, дебљинама и сл.
- Издавање мишљења са закључком о експлоатационој подобности посуде.

➤ **Резервоар подземни $V \leq 22 \text{ m}^3$, ознаке М502, фабрички број 3432, година 1982, (за смештај ЕД)**

Израда програма контролисања методама без разарања у 3 (три) примерка за резервоар за гориво, запремине 22 m^3 ради прибављање сагласности у МО УИС (техничкој контроли).

- Израда елабората тренутног стања по следећем:
 - Спољашњи и унутрашњи визуелни преглед посуде,
 - Контролисање заварених спојева методама без разарања материјала према обиму из програма,
 - Мерење дебљине материјала,
 - Технички опис посуде,
 - Одређивање обима и врсте контролисање методама без разарања у складу са СРПС.М.Е2.159/88,
 - Извештај о визуелном прегледу, ултразвучном мерењу дебљине, ултразвучном и магнетнофлуksном контролисању заварених спојева према програму,
 - Хемијска анализа материјала са процентом угљеника на терену без исецања узорка.
 - Хемијска анализа легирајућих елемената,
 - Израда контролног прорачуна чврстоће на основу минимално изведених дебљина, резултата визуелног прегледа, а у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском и групом стандарда СРПС.М.Е2. – посуде под притиском,
 - Израда склопног цртежа са свим потребним мерама, дебљинама и сл.
 - Издавање мишљења са закључком о експлоатационој подобности посуде.

Место реализације услуге је на локацији касарне „НХ Милан Благојевић“, Крагујевац.

Добављач је у обавези да након техничког испитивања и анализе подземних резервоара, Елаборате тренутног стања достави на адресу касарна „НХ Милан Благојевић“, ул. Крагујевачког октобра б.б, Крагујевац.

Рок за реализацију услуге је минимално 1 (један) дан, максимално 5 (пет) дана.

Квалитет се мери датим роком важности прегледа.

Квалитативни пријем предмета јавне набавке реализује комисија за спровођење поступка ЈН.

Број из CPV	Број задатка (позиција из плана)	Назив задатка
50800000	1.0204/2022	Разне поправке и одржавања

5. Избор најповољнијег понуђача и додела јавне набавке

Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољнијег добављача је **најнижа понуђена цена**. У случају добијања две или више понуде са истом ценом без ПДВ-а, као повољнију понуду оценити према следећем:

- краћи рок реализације услуге.

6. Услови за учествовање:

- рок за извршење тече од датума достављања наруџбенице понуђачу, минимални рок за реализацију биће 1 дан, а максимални 5 дана од пријема наруџбенице;
- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- плаћање је вирманом, на рачун извршиоца, не краће од 30 дана од дана објављивања рачуна на Систему електронских фактура;
- један понуђач може поднети само једну понуду;
- цена услуге, као и укупна вредност понуде мора укључивати и транспортне трошкове при реализацији исте, јер се оне посебно не фактуришу.

7. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом;

- да има радно ангажованог најмање једног (1) дипломираног машинског инжењера са лиценцом 330,
- да има најмање једно (1) лице са сертификатима нивоа 2 за визуелно испитивање (ВТ), испитивање магнетним честицама или пенетрантима (МТ), ултразвучно испитивање (УТ) и радиографско испитивање (РТ),
- Докази: копије лиценци за горе наведена лица.

8. **Понуде се достављају у складу са Обрасцима понуде који су дати у прилогу акта. Обрасци дати у прилогу нису обавезни, с тим да понуда коју достављате мора садржати све податке који су наведени у прилогу овог позива.**

9. У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог позива, неће бити узета у разматрање.

10. Понуду доставити у два примерка у затвореној коверти на адресу Војна поште 3262 Крагујевац (канцеларија за опште послове), Крагујевачког октобра бб, са напоменом:

"Понуда за ЈН бр. 94/2022– „Израда Елабората тренутног стања (техничке документације) за подземне резервоаре за гориво на пумпној станици у касарни „НХ Милан Благојевић“ Крагујевац“

“ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте мора бити исписан:

- тачан назив и адреса понуђача
- број и датум понуде

11. Рок за достављање понуда је **31.10.2021. године, до 10.00 часова.**

12. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца (ВП 3262 Крагујевац, касарна "НХ Милан Благојевић", објекат број 5) по истеку рока за подношење понуда, односно **31.10.2022. године у 10.05 часова.**

13. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

14. Лице за контакт у оквиру ове набавке је зс Горан Вучковић, тел. 034/507-105.

Прилог - Образац понуде.

НЛ/ТВ

За ВП 3262 Крагујевац

потпуковник

Ивица Недељковић



Доставити е-mail-ом:

- „Z-OX INZENJERING“ доо, Нови Сад, zoran@zoxing.co.rs,

- „INSTITUT ZASTITE NA RADU“ а.д., Нови Сад, institute@institut.co.rs,

- „INSTITUT ZA BEZBEDNOST I PREVENTIVNI INZINJERING“ доо Нови Сад, institut@bpi.rs

Израђено у 2 (два) примерка

и достављено:

- РЦ МО,

- уз предмет ЈН.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пун назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Лице за контакт:	
Телефон:	
Телефакс:	
Електронска адреса:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Матични број:	
Регистарски број:	
Број рачуна и назив банке:	
Шифра и назив претежне делатности:	
Одговорно лице:	

Место и датум

Понуђач

М.П.
(читак отисак печата)

(штампано име и презиме одговорног лица)

(пун потпис)

Образац структуре цене

Подаци о понуђачу

Понуда број: _____
За ЈН ВП 3262 Крагујевац број 94/2022

На основу Позива за достављање понуде за ЈН број 94/2022, достављамо вам понуду за реализацију услуге по следећем:

Р. бр.	Назив услуге	Количина (ком)	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	<p>Резервоар подземни $V \leq 13m^3$, ознаке М501, фабрички број 3433, година 1982(за БМБ-95)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Израда програма контролисања методама без разарања у 3 (три) примерка за резервоар за гориво, запремине $13 m^3$ ради прибављање сагласности у МО УИС (техничкој контроли). - Израда елабората тренутног стања по следећем: <ul style="list-style-type: none"> - Спољашњи и унутрашњи визуелни преглед посуде, - Контролисање заварених спојева методама без разарања материјала према обиму из програма, - Мерење дебљине материјала, - Технички опис посуде, - Одређивање обима и врсте контролисање методама без разарања у складу са СРПС.М.Е2.159/88, - Извештај о визуелном прегледу, ултразвучном мерењу дебљине, ултразвучном и магнетнофлуksном контролисању заварених спојева према програму, - Хемијска анализа материјала са процентом угљеника на терену без исечања узорка. - Хемијска анализа легирајућих елемената, - Израда контролног прорачуна чврстоће на основу минимално изведених дебљина, резултата визуелног прегледа, а у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском и групом стандарда СРПС.М.Е2. – посуде под притиском, - Израда склопног цртежа са свим потребним мерама, дебљинама и сл. 	1				

	- Издавање мишљења са закључком о експлоатационој подобности посуде.					
УКУПНА ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ						

Рок за реализацију:

_____ дана (минимално 1, максимално 5) од пријема нарудбенице.

Услови плаћања:

вирмански, одложено _____ (минимално 30) дана од дана достављања рачуна.

Рок важности прегледа:

_____ месеци од датума завршетка услуге предмета јавне набавке.

Место и датум

Понуђач

_____ (штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

_____ (пун потпис)

