

**ВОЈНА БОЛНИЦА**

Број 842 - 3

24 NOV 2023. године  
НИШ**Позив за подношење**понуде, *д о с т а в љ а . -*

На основу члана 33. став 1. тачка 2) Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије ("Службени војни лист", бр. 4/22), Војна болница Ниш, бул. др Зорана Ђинђића бб, 18000 Ниш, вас позива да доставите понуду за јавну набавку услуге - "Израда расхладне коморе за месо у ресторану" у Војној болници Ниш.

**Број ЈН 112/2023.**

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)** - "Израда расхладне коморе за месо у ресторану" у Војној болници Ниш.

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	Количина
1	<b>КОМОРА РАСХЛАДНА ЗА МЕСО –«Плусна»</b> <b>КОМОРА расхладна са температурним режимом од 0°C до +10°C, капацитет 9 m³</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;</li> <li>- Дебљина панела мин. 60 mm, на спојевима унутар коморе постављање санитарних лајсни које везују панеле (иду преко спојева панела у комори);</li> <li>- Капацитет расхладног простора 9 m<sup>3</sup>, ±3%</li> <li>- Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по НАССР стандарду;</li> <li>- Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;</li> <li>- Врата коморе заокретна, дим. 750x1900 mm ± 7%, са бравом и сигурносним отварањем изнутра. Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем;</li> <li>- Температурни режим рада расхладног дела од 0 °C до +10 °C;</li> <li>- Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигналације квара;</li> <li>- У комори потребно поставити полицу са 3 (три) преграде димензија 600mmx1800x 1500mm (ŠxDxV) ± 5%;</li> <li>- Функција самоотапања;</li> <li>- Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;</li> <li>- Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;</li> <li>- Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;</li> <li>- Димензије 2100x2050x2100 mm (ŠxDxV) ± 5%;</li> <li>- Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво;</li> <li>- Под коморе може бити од подне керамике или панелног пода</li> <li>- Гарантни рок: минимално 2 године.</li> </ul>	КПЛ	

2	<p><b>КОМОРА РАСХЛАДНА ЗА МЕСО»Минусна»</b></p> <p><b>КОМОРА расхладна са температурним режимом од -8 °C до +10°C, капацитет 9 m<sup>3</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;</li> <li>- Дебљина панела мин. 100 mm;</li> <li>- Капацитет расхладног простора <math>9 \text{ m}^3 \pm 3\%</math></li> <li>- Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по НАССР стандарду;</li> <li>- Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;</li> <li>- Врата коморе заокретна, дим. 750x1900 mm <math>\pm 7\%</math>, са бравом и сигурносним отварањем изнутра. Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем;</li> <li>- Температурни режим рада расхладног дела од -8 °C до +10 °C;</li> <li>- Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализ. квара;</li> <li>- <u>Унутар коморе уgraђени носачи-куке за качење меса ( може као чивилук на зидовима , а може и на плафонском делу да висе) од прохрома по НАССР стандарду, минимум 8 комада</u></li> <li>- Функција самоотапања;</li> <li>- Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;</li> <li>- Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;</li> <li>- Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;</li> <li>- Димензије 2100x2050x2100 mm (<math>\text{ШxДxВ}</math>) <math>\pm 5\%</math>;</li> <li>- Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво</li> <li>- Под коморе може бити од подне керамике или панелног пода</li> <li>- Гарантни рок: минимално 2 године.</li> </ul>	КПЛ
3	<p><b>РУШЕЊЕ-СЕЧЕЊЕ корита за прање поврћа</b></p> <p>-сечење бетонског корита 800мм x 800мм x800мм са извожењем шута ком 1</p> <p>- лепљење гранитних плочица .....м<sup>2</sup> 8</p> <p>- постављање алуминијумских лајсни по ободу корита м 4</p> <p>- постављање одвода кондезата од комора до канализационог приклучка испод корита .....м 5</p> <p>- замена водоводног вентила <math>3/4"</math> .....ком 1</p> <p>- израда водоводне мреже од вентила до славине.....м 2</p> <p>- постављање 2 славине</p> <p>Прилог: фотографије корита за прање поврћа</p>	КПЛ

### **ПОЈАШЊЕЊЕ за тачку 3. у техничким спецификацијама:**

Комора за месо се израђује као једна комора са два засебна система - подељена на два дела где је у једном делу минусна комора а у другом делу је плусна комора са радним режимима датим у спецификацији. Преградни зид између комора мора бити израђен од панела мин. 100 mm.

Да би се комора несметано поставила због простора где је планирано да се постави неопходно је да се одради и следеће:

рушење-сечење корита за прање поврћа ( у прилогу је слика) димензија 800мм x 800мм x 800мм са лепљењем керамичких плочица гранитних на остатак корита површине до 8м<sup>2</sup> , као и решавање одвода кондезата из комора у канализацију. Уколико је потребно извршити замену вентила за воду као и извођење водоводне инсталације са постављањем нове славине .

**Прилог:** фотографије корита за прање поврћа  
фотографија расхладне коморе за месо "минусна"

**Додатни услови:**

- да испоручена добра задовољавају стандард и квалитет предвиђен по СРПС стандарду, да уговорена добра морају да испуњавају захтеве дефинисане Законом о предметима опште употребе (сл.гласник РС бр. 25/2019 и 14/2022) и Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (сл.гласник РС бр 49/2021).
- Да добављач има преносиву гаранцију од стране произвођача добра која се уграђују  
Доказ: изабрани понуђач је у обавези да наручиоцу на његов захтев достави преносиву гаранцију.
- да је понуђач у претходне 3 обрачунске године испоручио минимум по 2 уређаја која се односе на предметну јавну набавку.  
Доказ: изабрани понуђач је у обавези да наручиоцу на његов захтев достави фактуру или уговор о ЈН са претходним наручиоцем о реализацији истих у области производње, продаје, монтаже и сервисирања професионалне угоститељске опреме и машина.

**Напомена:**

Сви заинтересовани привредни субјекти којима је за припрему понуде неопходан обиласак локације, могу путем емаил адресе дате у тачки 21. овог позива, упутити захтев наручиоцу. Наручилац ће свим заинтересованим привредним субјектима омогућити обиласак локације, до истека рока за подношење понуда. О дану и часу обиласка локације наручилац ће обавестити привредног субјекта путем емаил адресе.

Наручилац ће привредном субјекту који је искористио право на обиласак локације издати потврду о обиласку локације.

1. Ознака из јединственог речника набавки ЦПВ: 39315000-3 – Опрема за ресторане.
2. Набавка је планирана у Плану јавних набавки на коју се закон не примењује члан 27. став 1. тачка 1) за 2023.годину, редни број:1.0700, конто:4251.
3. Процењена вредност јавне набавке за предметну услугу износи **990.000,00** динара без ПДВ-а, односно око **1.188.000,00** динара са ПДВ-ом.
4. Понуду добављач у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.
5. Упутство добављачу како да сачини понуду
  - a) Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији назив се исписује у складу са међународно признатим ознакама.
  - b) Обавезна садржина понуде је:
    - Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац структуре цене“, (Прилог 1),
    - Попуњен, потписан и печатом оверен „Основни подаци добављача“ (Прилог 2),
    - Начин плаћања са роком (прихватљива понуда је вирманска уплата са роком од 30 дана од дана издавања е фактуре у СЕФ-у).

6. Рок за извршење услуге: најкасније до **10 дана** од дана издавања наруџбенице.
7. Гарантни рок за испоручена добра: најмање 24 (двадесет четири) месеца од момента квалитативног пријема добра.
8. Рок за одзив на рекламију: до **48 сати** од пријема позива од стране Наручиоца. Позив може бити упућен телефоном, факсом или emailом.
9. Рок за поправку добра: до **36 сати** од момента пријема писане рекламије.
10. Рок важења понуде: **30 дана**.
11. Рок плаћања: **30 дана** од дана издавања е-фактуре у СЕФ-у.
12. Место извршења: Војна болница Ниш "Др Владан Ђорђевић" Ниш (ресторан).

Понуђач доставља понуду у писаном облику према садржају тачке 5. тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде правилно попуни хемијском оловком или на рачунару, потпише и печатом овери. Понуду добављач доставља **ИСКЉУЧИВО** у затвореној коверти на адресу:

**Војна болница Ниш  
бул.др Зорана Ђинђића бб  
18000 Ниш**

На коверти понуде треба назначити:

**ПОНУДА ЗА ЈН број \_\_\_\_/23**

"Израда расхладне коморе за месо у ресторану" у Војној болници Ниш

#### **НЕ ОТВАРАТИ**

- На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон добављача. Уколико добављачи лично достављају понуде, неопходно је да је предају у деловодство, канцеларија бр. 4, у приземљу управне зграде Војне болнице Ниш.
13. Понуда ће се сматрати благовременом ако је на email адресу наручиоца приспела најкасније до **10:00 часова дана 04.12. .2023.** године.
  14. Јавно отварање, благовремено пристиглих понуда, обавиће се у просторији Војне болнице Ниш, канцеларија Референта за јавне набавке, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **04.12. .2023. године у 10:15 часова.** Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
  15. Критеријум за вредновање понуда: **најнижа понуђена цена.**
  16. **Резервни критеријум:** дужи рок плаћања.
  17. Одлука о додели наруџбенице биће донета најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење понуда.
  18. Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач.
  19. Предмет јавне набавке неопходно је пружити на адресу: Војна болница Ниш бул.др Зорана Ђинђића бб.
  20. Након издавања наруџбенице, пружалац услуге је у обавези да Наручиоцу достави списак лица са основним подацима која ће пружати услугу у кругу Војне болнице.
  21. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити

у писаном облику достављањем захтева на емайл адресу: [milena.milivojevic@mod.gov.rs](mailto:milena.milivojevic@mod.gov.rs), са назнаком: „Питања за ЈН – број \_\_\_\_\_/23 у времену од 08.00-15.00 часова.

**Прилози:**

- Прилог бр. 1 - Образац понуде са структуром цена
- Прилог бр. 2 - Основни подаци добављача
- Прилог бр. 3 – фотографије корита за прање поврћа
- Прилог бр. 3 - Модел нарученице

БК/Комисија за ЈН



Урађено у два примерка,  
достављено:

- Уз предмет ЈН
- Објављено на интернет страницама:
- [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)
  - на емаи адресе предложеним понуђачима.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

На основу позива Војне болнице Ниш број \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.11.2023.године за ЈН број \_\_\_\_/23,  
услуге "Постављање комарника на објектима КН18 и КН19" у Војној болници Ниш., **понуђач**  
\_\_\_\_\_, доставља

**П О Н У Д У број** \_\_\_\_\_

**1. Назив, цена, вредност:**

P. бр	Назив услуга	J/m	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	<b>КОМОРА РАСХЛАДНА ЗА МЕСО – «Плусна»</b>  <b>КОМОРА расхладна са температурним режимом од 0°C до +10°C, капацитет 9 m³</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;</li> <li>- Дебљина панела мин. 60 mm, на спојевима унутар коморе постављање санитарних лајсни које везују панеле (иду преко спојева панела у комори);</li> <li>- Капацитет расхладног простора 9 m³, ±3%</li> <li>- Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по НАССР стандарду;</li> <li>- Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;</li> <li>- Врата коморе заокретна, дим. 750x1900 mm ± 7%, са бравом и сигурносним отварањем изнутра. Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем;</li> <li>- Температурни режим рада расхладног дела од 0 °C до +10 °C;</li> <li>- Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализације квара;</li> <li>- У комори потребно поставити полицу са 3 (три) преграде димензија 600mmx1800x 1500mm (ŠxDxV) ) ± 5%;</li> <li>- Функција самоотапања;</li> <li>- Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;</li> <li>- Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;</li> <li>- Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;</li> <li>- Димензије 2100x2050x2100 mm (ŠxDxV) ± 5%;</li> <li>- Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво;</li> <li>- Под коморе може бити од подне керамике или панелног пода</li> <li>- Гарантни рок: минимално 2 године.</li> </ul>	кпл	1				

2	<p><b>КОМОРА РАСХЛАДНА ЗА МЕСО»Минусна»</b></p> <p><b>КОМОРА</b> расхладна са температурним режимом од <math>-8^{\circ}\text{C}</math> до <math>+10^{\circ}\text{C}</math>, капацитет <math>9 \text{ m}^3</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конструкционо монтажно – демонтажна од термоизолованих панела;</li> <li>- Дебљина панела мин. 100 mm;</li> <li>- Капацитет расхладног простора <math>9 \text{ m}^3 \pm 3\%</math></li> <li>- Заобљени унутрашњи и спољашњи углови и противклизни под по НАССР стандарду;</li> <li>- Спољашња и унутрашња облога отпорна хабање;</li> <li>- Врата коморе заокретна, дим. <math>750 \times 1900 \text{ mm} \pm 7\%</math>, са бравом и сигурносним отварањем изнутра. Позицију и оријентацију врата добављач усклађује са крајњим примаоцем;</li> <li>- Температурни режим рада расхладног дела од <math>-8^{\circ}\text{C}</math> до <math>+10^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>- Електронска контролна табла са системом управљања, дијагностике, приказа и сигнализације;</li> <li>- <u>Унутар коморе уградени носачи-куке за качење меса (може као чивилук на зидовима, а може и на плафонском делу да висе) од прохрома по НАССР стандарду, минимум 8 комада</u></li> <li>- Функција самоотапања;</li> <li>- Расвета унутар коморе LED са одговарајућом заштитом;</li> <li>- Погонски агрегат је потребно да се налази на крову коморе;</li> <li>- Одвод конденза ПВЦ цевима до сливника ван расхладне коморе;</li> <li>- Димензије <math>2100 \times 2050 \times 2100 \text{ mm}</math> (<math>\text{Ш} \times \text{Д} \times \text{В}</math>) <math>\pm 5\%</math>;</li> <li>- Средство за хлађење треба да буде еколошки прихватљиво</li> <li>- Под коморе може бити од подне керамике или панелног пода</li> </ul> <p>Гарантни рок: минимално 2 године.</p>	кпл	1		
3	<p><b>РУШЕЊЕ-СЕЧЕЊЕ</b> корита за прање поврћа</p> <p>-сечење бетонског корита <math>800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}</math> са извожењем шута ком 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лепљење гранитних плочица .....м2 8</li> <li>- постављање алуминијумских лајсни по ободу корита м 4</li> <li>- постављање одвода кондезата од комора до канализационог приклучка испод корита .....м 5</li> <li>- замена водоводног вентила .....ком 1</li> <li>- израда водоводне мреже од вентила до славине.....м 2</li> <li>- постављање 2 славине</li> </ul>	кпл	1		

**УКУПНА ЦЕНА** (вредност) без ПДВ:

**ИЗНОС ПДВ-а:**

**УКУПНА ЦЕНА** (вредност) са ПДВ:

- 4) Рок за извршење услуге: (најкасније до 10 дана) \_\_\_\_\_ од дана издавања наруџбенице.
- 5) Гарантни рок за испоручена добра: најмање 24 (двадесет четири) \_\_\_\_\_ месеца од момента квалитативног пријема добра.
- 6) Рок за одзив на рекламије: (до 48 сати) \_\_\_\_\_ од дана пријема рекламије.
- 7) Рок за поправку добра: (до 36 сати) \_\_\_\_\_ од пријема писане рекламије.
- 6) Рок важења понуде: (најмање 30 дана) \_\_\_\_\_ од дана отварања понуде.
- 7) Рок плаћања: (најмање 30 дана) \_\_\_\_\_ дана од дана издавања е-фактуре у СЕФ-у у складу са Законом о електронском фактурисању.

1. Напомена: \_\_\_\_\_

(у случају потребе унети напомене)

**Место и датум:**

---

М.П.

**Добављач:**

---

(име и презиме овлашћеног лица)

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица)

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДОБАВЉАЧА

1. Предузеће \_\_\_\_\_
2. Које заступа \_\_\_\_\_
3. Адреса \_\_\_\_\_
4. Шифра делатности \_\_\_\_\_
5. Текући рачун \_\_\_\_\_
6. ПИБ \_\_\_\_\_
7. Број ПЕПДВ \_\_\_\_\_
8. МБ \_\_\_\_\_
9. Телефон \_\_\_\_\_
10. Телефакс \_\_\_\_\_
11. Интернет адреса/e-пошта \_\_\_\_\_

Место и датум:

---

---


Добављач:

---


(име и презиме)


---


(потпис и печат)



Слика: приближен изглед Ресхладне - коморе за мес  
"Мицдата"









**ВОЈНА БОЛНИЦА**

Број 842 -

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2023.године

**НИШ****Наруџбеница за услугу**

"Израда расхладне коморе за месо у ресторану"

у Војној болници Ниш,

**д о с т а в љ а . -**

Назив понуђача \_\_\_\_\_,  
адреса: \_\_\_\_\_,  
тел: \_\_\_\_\_,  
маил: \_\_\_\_\_.

На основу Одлуке о додели наруџбенице број 842- \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2023.године, након спроведеног поступка јавне набавке на основу члана 27. став 1. тачка 1), **услуга** - "Израда расхладне коморе" у Војној болници Ниш, и Извештаја о поступку набавке бр.842- \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2023.године, издаје се

**Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А**

Број:544-842- \_\_\_\_/2023

**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:****РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА БОЛНИЦА  
НИШ бул.др Зорана Ђинђића 66**

Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
ПИБ	102116082
Телефон/факс	018/555-027 ; 018-555-028

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:****ПРЕДУЗЕЋЕ:**

Матични број	
Шифра делатности	
Текући рачун	
ПИБ	
Телефон/факс	
емаил адреса	

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Ниш, реализујете услугу – "Израда расхладне коморе за месо у ресторану" у Војној болници Ниш,према следећем:

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	Количина
1		КПЛ	

2. Услугу реализујте у свему **према вашој понуди** број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023. године и на основу Одлуке о додели наруџбенице број 842-\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2023. године, а по укупно цени од \_\_\_\_\_ динара **без ПДВ-а**, односно \_\_\_\_\_ динара **са ПДВ-ом**.

3. Рок за извршење услуге је \_\_\_\_\_ дана од дана издавања наруџбенице.

4. Гарантни рок за извршену услугу је \_\_\_\_\_ месеци од момента квалитативног и квантитативног пријема.

5. Рок за одзив на рекламију \_\_\_\_\_ од пријема рекламије.

6. Рок за решавање рекламије је \_\_\_\_\_ часа од дана пријема позива од стране наручиоца.

7. Рок за поправку добара \_\_\_\_\_ 36 сати од пријема писане рекламије.

8. Рок плаћања је \_\_\_\_\_ дана од дана издавања е-фактуре у СЕФ-у.

9. Квалитативни пријем радова извршиће комисија коју именује наручилац након издавања наруџбенице.

10. Након реализације услуге и израде записника о извршеним радовима, исплату врши Војна болница Ниш након издавања е-фактуре у СЕФ-у.

11. На основу Правилника о начину и поступку регистраовања фактура (СГ РС бр.7/18), **фактуре морају бити регистроване у Централном регистру пре њиховог достављања дужницима.**

12. Лице за контакт: у Војној болници Ниш је мј Братислав Крстић т/ф: 0641234608.

13. Плаћање вирманом у року до \_\_\_\_\_ дана, рачунајући од дана издавања е-фактуре у СЕФ-у.

14. Списак лица са основним подацима која ће пружати услугу у кругу Војне болнице, доставити након издавања наруџбенице, односно пре почетка реализације предметне услуге

У ПРАВНИК  
ПУКОВНИК  
др сц мед Вељко Милић

Израђено у 2 ( два) примерка,  
д о с т а в љ е н о:  
- у омот предмета ЈН (x2)  
- Пружаоцу услуге ( на емаил адресу).