

Спецификација потребних резервних делова

Ред. бр.	Назив р/д	ј/м	Количина	Напомена
1	Дозирни систем за шок дезинфекцију резервоара, тип DDC ТМ или одговарајући	кpl	1	
2	Аутоматски пешчани филтер, тип PF2472/5812, проток	ком	1	
3	Дуплекс аутоматски омекшивач воде, тип VAD 100 са системом за мешање омекшане и филтриране воде и	кpl	1	
4	Симплекс аутоматски омекшивач воде, тип VAS 20 са предфилтером 10", финоће 50mcr	кpl	2	
5	PVC-U материјал за повезивање линије	кпл	1	